

磁体电源储能系统采购招标文件补疑

项目编号：2025HAFWZ02870

投标人疑问回复内容

1. 技术规范书中 6.1.3 (4) 每两套电容架安装一套高能快响应组件 (额定电压 5000V, 额定能量 900kJ, 响应时间 2us, 可连续运行时间 66ms, 动作电压阈值 4200V, 动作后电压峰值不高于 4200V), 核心器件水冷, 共 150 套。澄清 1: 150 套数量是否有误, 是否应该为 75 套。

答复: 无误, 按照 150 套执行。

注: 此补疑视同招标文件的组成部分, 与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称: 聚变新能 (安徽) 有限公司

地址: 安徽省合肥市庐阳区谭岗路与三国城路交叉口东北 360 米

合肥综合性国家科学中心能源研究院

联系人: 刘老师

电话: 0551-65660519

招标代理: 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址: 合肥市滨湖新区南京路 2588 号

联系人: 张工

联系方式: 0551-66223905、66223831

2025 年 11 月 28 日